


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«27» ноября 2023 г., 36230061000203516352

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Богучарскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«12» декабря 2023 г., 12 час. 50 мин. № 2311/010-36/72-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар, пл. Малаховского, д. 10

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 27 » ноября 2023 г., № 2311/010-36/72-П/ПВП, учетный номер проверки 36230061000203516352.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Вартересян Эдуард Артавазович – старший дознаватель - государственный инспектор Богучарского района по пожарному надзору (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с постановлением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Воронежская, р-н Богучарский, с Белая Горка 1-я, ул Октябрьская, Дом 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

АУ ВО САНАТОРИЙ БЕЛАЯ ГОРКА ИНН 3603007058

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» декабря 2023 года, 12 час. 00 мин.

по «12» декабря 2023 года, 12 час. 50 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

14 час 50 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 17(1). Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной

**МИНСОЦЗАЩИТЫ ВО
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«САНАТОРИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ «БЕЛАЯ ГОРКА»
(АУ ВО «САНАТОРИЙ
«БЕЛАЯ ГОРКА»)
ул. Октябрьская, д.30
с. Белая Горка 1-я
Богучарский район
Воронежская область, 396774
Тел./факс: (47366) 5-48-01/5-48-02
e-mail: san-belayagorka@govvrn.ru
Адрес сайта: san-belayagorka.e-gov36.ru
ОКПО 70707439; ОГРН 1033672003485
ИНН/КПП 3603007058/360301001
«11» марта 2024 г. №82/402-104**

Старшему дознавателю -
государственному инспектору
Богучарского района по пожарному
надзору (государственному
инспектору города (района) субъекта
РФ по пожарному надзору)

Э.А. Вартересяну

Уважаемый Эдуард Артавазович !

Автономное учреждение Воронежской области «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» направляет информацию по предписанию от 12 декабря 2023 года № 2311/010-36/72-П/ПВП об устранении нарушений обязательных требований:

1. Руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты: Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заведен 12.12.2023 г.
2. Руководитель организации не обеспечил категорирование складского помещения (архив): Категорирование архива, находящегося в здании водолечебницы выполнено 07.02.2024 г.
3. Лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты не прошло обучение по программе пожарно-технического минимума: Васильев Н.В. ответственный за пожарную безопасность на объекте прошел обучение по программе пожарно-технического минимума - 11.01.2024 г.

Руководитель

Исполнитель: **Симонова Н.В.**
Тел: 8/47366/5-48-02



Н.В. Резникова